



消防機具器材及設備型式認可書

登錄機構:財團法人中華民國消防技術顧問基金會

機構地址:桃園縣蘆竹鄉山鼻村山鼻子 58 之 1 號

發文日期:中華民國 102 年 8 月 8 日

發文字號:102 中消技字第 116401 號

一、申請人基本資料:

(一) 公司(商業)名稱:中美防火企業有限公司

(二) 統一編號:57015427

(三) 所在地:臺中市烏日區前竹村仁義街 82 號 1 樓

(四) 負責人:王富生

二、認可依據:消防法第 12 條

三、有效期限:自 98 年 8 月 18 日起至 103 年 8 月 17 日止

四、認可項目:型式認可

五、認可內容:

型式認可編號	FD-B9801	設備名稱	火警探測器
廠牌	中美	產地	國產
型號	CM-WS29L	型式種類	差動式局限型
感知元件(特性)	空氣熱膨脹	感度種類	2 種
額定電壓(VDC)	24	額定電流(mA)	100
其他性能	非防水型、普通型、再用品	額定溫度(°C)	--
監視距離(m)	--	監視角度	--
蓄積功能	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	蓄積時間(s)	--
適用範圍	供火警自動警報設備使用		

六、注意事項:

(一) 應依火警探測器認可基準規定,以不易磨滅方法標示必要事項。

(二) 型式認可之有效期限屆滿前 6 個月起之 5 個月內得申請展延。

(三) 產品之型式如有部分變更時,應檢附型式變更申請書,註明與原型式相異部分,依規定申請變更。

(四) 本項產品應依規定申請個別認可,並於產品本體上附加認可合格標示。

財團中華民國消防技術顧問基金會
法人中華民國消防技術顧問基金會