

## 消防機具器材及設備型式認可書

### 一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：永揚消防安全設備有限公司

(二) 統一編號：16913930

(三) 負責人：張來川

(四) 所在地：高雄市大社區萬金路11之4號

### 二、認可依據：消防法第12條

### 三、認可項目：型式認可展延

### 四、認可有效期限：自102年9月9日起至107年9月8日止

### 五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園縣蘆竹鄉厚生路51號5樓)

### 六、認可內容：

設備名稱	緊急廣播設備用揚聲器		
型式認可編號	EP-A9717	型式種類	圓錐型
型號	YSP-0405A	安裝方式	壁掛式
	YSP-0405B		嵌頂式
	YSP-0405D		壁掛式、吸頂式
廠牌	永揚	產地	國產
額定頻寬範圍(Hz)	200~12k	額定功率(W)	5
音壓位準等級	L	標稱阻抗( $\Omega$ )	2k
音響功率位準[dB(1W)]	--	指向特性區分	--
適用範圍	供緊急廣播設備使用。		

### 七、輕微變更內容：

	變更內容	核准日期	核准文號
1	YSP-0405B 外殼(固定方式)由立體式彈簧夾片變更為平面式彈簧夾。	97年11月21日	內授消字第0970824594號

### 八、注意事項：

(一) 應依緊急廣播設備用揚聲器認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。

(二) 本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。

# 財團法人消防安全中心基金會