

## 消防機具器材及設備型式認可書

### 一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：松輝有限公司

(二)統一編號：34345685

(三)負責人：王竹輝

(四)所在地：新北市中和區景平路111巷61弄7號

### 二、認可依據：消防法第12條

### 三、認可項目：型式認可展延

### 四、認可有效期限：自103年12月18日起至108年12月17日止

### 五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園縣蘆竹鄉厚生路51號5樓)

### 六、認可內容：

設備名稱		火警受信總機								
型式認可編號		AR-A9807		廠	牌		鐵人			
型式種類		R型複合式		產	地		國產			
適用範圍		供火災自動警報及防災連動控制設備使用。								
設備規格										
項次	型號	最大回路數	安裝方式	標稱蓄積時間(sec)	主電源		預備電源		最大消耗功率(VA)	
					額定電壓(VAC)	額定頻率(HZ)	電池種類	電壓/電容*數量		
主型式	RP-06	16 (256位址/回路)	壁掛式	10-60	110/220	60	鉛酸	12VDC/4.5Ah*2	265	
系列	1	RP-06SI	16 (256位址/回路)	壁掛式	10-60	110/220	60	鉛酸	12VDC/4.5Ah*2	265
	2	RP-03S	16 (256位址/回路)	壁掛式	10-60	110/220	60	鉛酸	12VDC/4.5Ah*2	265
	3	RP-03	16 (256位址/回路)	壁掛式	10-60	110/220	60	鉛酸	12VDC/4.5Ah*2	265

### 七、輕微變更內容：

	變更內容	核准日期	核准文號
1	主型式(型號RP-06)及系列型式(型號RP-03S及RO-03)等3型申請變更增列與系列型號RP-06SI相同之通訊協定(監控整合OPC SERVER)功能，螢幕可以文字或圖面顯示，並可選配可擴大螢幕顯示之A/D數位化演算式軟體	99年1月21日	內授消字第0990820918號
2	型號RP-03S及RP-03E之顯示、操作面板及配置方式之同等級零組件變更與型號RP-06之規格相同	100年1月31日	內授消字第1000820818號

### 八、注意事項：

(一)應依火警受信總機認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。

(二)本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。